

【 R D F 施設の排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項 目	単 位	令和元年6月6日	協定値
ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	定量下限値 (0.5) 未満	50以下
窒素酸化物	ppm	38	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値 (1) 未満	50以下
ダイオキシン類	$\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$	0.0019000	0.05以下
臭気濃度	—	130	1000以下

測定場所 : 集じん用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	—	31	300以下

測定場所 : No.1脱臭用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	—	17	300以下

【 リサイクルプラザの排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項 目	単 位	令和元年6月20日	協定値
粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値 (10) 未満	300以下

定量下限値 () 未満 : 機器で測定できる限界値以下