

【RDF施設の排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成27年6月4日	地元協定値
ばいじん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	定量下限値(0.5)未満	50以下
窒素酸化物	ppm	48	100以下
塩化水素	ppm	2	50以下
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ _N	0.0000016	0.05以下
臭気濃度	—	98	1000以下

測定場所：集じん用排風機出口

項目	単位	平成27年6月4日	地元協定値
粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

測定場所：No.1脱臭用排風機出口

項目	単位	平成27年6月4日	地元協定値
粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

【リサイクルプラザの排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成27年6月11日	地元協定値
粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

定量下限値：機器で測定できる、それ以下の数値