

【RDF施設の排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成28年6月9日	協定値
ばいじん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	0.7	50以下
窒素酸化物	ppm	54	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値(1)未満	50以下
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ _N	0.00052	0.05以下
臭気濃度	—	55	1000以下

測定場所：集じん用排風機出口

粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

測定場所：No.1脱臭用排風機出口

粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	31	300以下

【リサイクルプラザの排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成28年5月31日	地元協定値
粉じん	g/m ³ _N	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

定量下限値未満：機器で測定できる限界値以下