

【RDF施設の排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成28年10月20日	協定値
ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	0.8	50以下
窒素酸化物	ppm	38	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値(1)未満	50以下
ダイオキシン類	$\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$	—	0.05以下
臭気濃度	—	310	1000以下

測定場所：集じん用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	23	300以下

測定場所：No.1脱臭用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	55	300以下

【リサイクルプラザの排ガス検査結果】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成28年10月20日	地元協定値
粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値(10)未満	300以下

定量下限値未満：機器で測定できる限界値以下