

## 【 RDF施設の排ガス検査結果 】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成29年1月20日	協定値
ばいじん	$g/m^3_N$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	定量下限値(0.5)未満	50以下
窒素酸化物	ppm	52	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値( 1 )未満	50以下
ダイオキシン類	$ng-TEQ/m^3_N$	—	0.05以下
臭気濃度	—	—	1000以下

測定場所：集じん用排風機出口

粉じん	$g/m^3_N$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	—	300以下

測定場所：No.1脱臭用排風機出口

粉じん	$g/m^3_N$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	—	300以下

## 【 リサイクルプラザの排ガス検査結果 】

測定場所：排気筒

項目	単位	平成29年1月20日	協定値
粉じん	$g/m^3_N$	定量下限値(0.001)未満	0.02以下
臭気濃度	—	—	300以下

定量下限値( )未満：機器で測定できる限界値以下