

## 【 R D F 施設の排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項目	単位	令和2年1月15日	協定値
ばいじん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	-	50以下
窒素酸化物	ppm	定量下限値 (0.5) 未満	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値未満 (1) 未満	50以下
ダイオキシン類	$\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$	-	0.05以下
臭気濃度	-	740	1000以下

測定場所 : 集じん用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値未満 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	-	42	300以下

測定場所 : No. 1脱臭用排風機出口

粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値未満 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	-	170	300以下

## 【 リサイクルプラザの排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項目	単位	令和2年1月15日	協定値
粉じん	$\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$	定量下限値未満 (0.001)	0.02以下
臭気濃度	-	定量下限値未満 (10)	300以下

定量下限値 ( ) 未満 : 機器が測定できる限界値以下