

## 【 R D F 施設の排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項 目	単 位	令和2年10月1日	協定値
ばいじん	$g/m^3_N$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	定量下限値 (0.5) 未満	50以下
窒素酸化物	ppm	46	100以下
塩化水素	ppm	定量下限値 (1) 未満	50以下
ダイオキシン類	$ng-TEQ/m^3_N$	-	0.05以下
臭気濃度	—	170	1000以下

測定場所 : 集じん用排風機出口

粉じん	$g/m^3_N$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	—	42	300以下

測定場所 : No. 1脱臭用排風機出口

粉じん	$g/m^3_N$	定量下限値 (0.001) 未満	0.02以下
臭気濃度	—	31	300以下

## 【 リサイクルプラザの排ガス検査結果 】

測定場所 : 排気筒

項 目	単 位	令和2年10月1日	協定値
粉じん	$g/m^3_N$	0.001	0.02以下
臭気濃度	—	定量下限値 (10) 未満	300以下

定量下限値 ( ) 未満 : 機器で測定できる限界値以下